

COTA EM RELAÇÃO AO RN / N.A.	PERFIL GEOLOGICO	PROFUNDIDADE	ENSAIO PENETRO- MÉTRICO	PENETRAÇÃO (GOLPES)					RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO	REVESTIMENTO = 63.5 mm							
				COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)						AMOSTRADOR	Ø INTERNO = 34.9 mm Ø EXTERNO = 50.8 mm						
				FOFA	POU. C.	MED. COMP.	COMPACTA	MUITO COMP.									
(m)	Nº DE AMOSTRA	(m)	(Golpes/cm)	4	8	18		40		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL							
<div><div>NA = 10,17m</div><div>95,00</div><div>90,00</div><div>87,28</div></div>	1	6,50	2 3 3							6	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, MÉDIA A RIJA, MARROM						
	2		2 3 4							7							
	3		3 5 7							12							
	4		5 7 8							15							
	5		3 4 8							12							
	6		17 13							28							
	7		4 6 10							16	SILTE ARGILOSO POUCO ARENOSO, RIJO A DURO, MARROM CLARO, VARIEGADO DE 6,50m A 9,50m						
	8		3 4 8							12							
	9		4 7 10							17							
	10		7 10 12							22							
	11		7 7 9							16	AMARELO, VARIEGADO DE 9,50m A 10,60m						
	12		3 7 14							21							
		10,60	17 23 14							37	AREIA FINA SILTO-ARGILOSA, COMPACTA A MUITO COMPACTA, AMARELA, VARIEGADO						
			6							21							
			5 * *							5	LIMITE DE SONDAGEM (Impenetrável ao trépano. Provável rocha ou matacão). FURO TERMINADO COM 13,02m						
			*							0							
PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA				2	5	10	19	LAVAGEM POR TEMPO		AVANÇO:							
INICIAL: 10,50 em 22/08/2013				M.MOLE MOLE MÉDIA	RIJA	DURA			1º 10 MIN.: 13,00m A 13,01m		A TRADO: 0,00m a 13,00m						
FINAL: 10,17 em 22/08/2013									2º 10 MIN.: 13,01m A 13,02m		LAVAGEM: -						
									3º 10 MIN.: 13,02m A 13,02m		PROF. REV.: 5,80m						
				CONSISTÊNCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)													
RELATÓRIO:		CLIENTE:		Tidinho Engenharia Assessoria e Projetos Ltda - EPP						SONDAGEM:							
SSR-7-007-0945-1308										OBRA:		SP-02					
INÍCIO: 24/08/2013		TÉRMINO: 24/08/2013								EMEI Vereador Eugenio Secco							
ESCALA: 1/100		FOLHA: 04 / 05								LOCAL: Avenida Onze, 65, Centro - Santa Gertrudes/SP				COTA:			
DATA: 24/08/2013		<div><div></div><div>EG Barreto</div><div>Engenharia Geotécnica</div></div>								COORDENADAS:							
VISTO ENG. RESP.:										X:							
										Y:							
Rua José Carroci, 685, Jd. Sobradinho, CEP: 13602-120, Araras/SP												Fone: (19) 3541-9444					