



ORIFÍCIO PARA O PARAFUSO

ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DA CHAVE DE FENDA

DET. FIXA
TUBO QUADRADO



EF-24

**Esquadria
de ferro/
veneziana
da caixa do
elevador**
(80x40cm)

Revisão 1
Data 25/09/12

Página
2/2

Código de listagem

0601040



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Perfis de ferro, conforme bitolas especificadas nos desenhos.
- **Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181), todos os perfis deverão ser galvanizados.

Acessórios

- Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon (FISCHER S6).

Acabamentos

- Pintura esmalte sobre base antioxidante (zarcão).
- **Obs.:** Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181), pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

APLICAÇÃO

- Em caixa do elevador, conforme indicado em projeto.
- **Notas:**
 - Considerar a localização da estrutura do maquinário conforme fabricante do equipamento mecânico;
 - Prever, em projeto, pingadeira na viga superior da estrutura para evitar a entrada de água decorrente da lâmina de água que escorre pela fachada.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos perfis.
- Antes da aplicação da base antioxidante ou do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181):
 - O componente deve ser montado com perfis previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

| | | |
|-------|--------|---|
| Ficha | S13.04 | Vidro impresso comum |
| Ficha | S13.06 | Vidro liso transparente |
| Ficha | S14 | Pintura |
| Ficha | S14.09 | Tinta esmalte sintético |
| Ficha | S14.17 | Galvanização |
| Ficha | S14.18 | Fundos para metais |
| Ficha | S14.21 | Tinta esmalte à base de água |
| Ficha | S14.23 | Fundos para metais e madeira à base de água |

RECEBIMENTO

- Perfis: devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Não serão aceitas esquadrias empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181):
 - Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis e alavanca;
 - Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio;
 - Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de aço inox.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Esquadria e acessórios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.