



LEGENDA DE SERVIÇOS	
	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA C3
	CABA DE PASSAGEM EXISTENTE
	CABA DE PASSAGEM DE 40x40x40cm A INSTALAR
	LUMINÁRIA EXISTENTE E SUBSTITUIR LUMINÁRIAS NO PADRÃO DAS NOVAS
	INSTALAR POSTE DE CONCRETO COM 11 METROS DE ALTURA, TELEFÔNICO, COM 3 LUMINÁRIAS PÉTALA, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W
	ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE Ø=30mm

OBS.: AS INDICAÇÕES DE SERVIÇOS SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS, PODENDO OCORRER INDICAÇÕES CONTRÁRIAS NECESSÁRIAS.
O PROJETO FOI ELABORADO COM BASE EM CADASTRO IN LOCO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA MESMA QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA ENTRE O PROJETO E O LOCAL.



DETALHE POSTE
ESC 1:50

04	ALTERAÇÕES DE PROJETO	14/12/18	
03	ALTERAÇÕES DE PROJETO	13/11/18	
02	ALTERAÇÕES DE PROJETO	29/03/18	
01	ALTERAÇÕES E DETALHAMENTO DE PROJETO	26/03/18	
00	INICIAL	16/03/18	
REVISÃO	DETALHADOS	DATA	VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA GERTRUDES

OBRA :
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RUY RAPHAEL DA ROCHA

CLIENTE :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

DETALHADOS :
CROQUI ELÉTRICO

PROJ. TÉCNICO:
ARGAINO

ESCALAS:
INDICADAS

DESENHISTA:
MARINA BARRETI

DATA:
14/12/2018

REVISÃO:
04

ARQUIVO:
052-D-1692-10-001

PROJETO:
ARQUITETURA

FOLHA:
02
03

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS. PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS MESMOS.

CROQUI ELÉTRICO
ESC 1:750